



Istituto di collaudo
Sistemi per porte + sicurezza antiscasso
Ing. Rüdiger Müller
Porte cancelli finestre facciate
Laboratorio di collaudo accreditato a norma DIN EN 45001

Collaudo secondo clima di prova „e“ DIN EN 1121 2000-09



Temperatura dell'aria: min. 20°C, max. 30°C, +55°C +5°C
24 ore radiazione a raggi infrarossi, secondo classificazione nella classe di tolleranza.
Porte esterne e porte clima VARIOTEC = classe di tolleranza 4